



For leietagere og beboere i bygg, hus eller leiligheter tilknyttet pumpestasjon for kloakk eller grunnvann:

Da det i forbindelse med høydeforskjeller i terrenget i forhold til offentlige avløpsledning er det i umiddelbar nærhet av Deres bygg/hus nedsatt en pumpestasjon for avløpsvann/råkloakk. I denne forbindelse må følgende spesielle hensyn utvises:

- Det må ikke slippes annet enn råkloakk og toalett-papir i toaletter eller avløp. Dette fordi alt annet f.eks. vaske/tøyfiller, langfibret tørkepapir (tørkeruller) våtservietter, leker, stein, hårballer, sanitærbind, o.l. kan blokkere pumpen med påfølgende fare for pumpestopp eller havari. Ved utløst alarm (Opsjon) vil det lyse en alarmlampe eller ringeklokke som varsler stans i pumpeanlegget.
- Firma **LOUIS F. GAY AS Pumpeteknikk** Tel: **64 802610** kan da varsles umiddelbart slik at vannskader og utslipp av kloakk til natur kan unngås.
- Etter kontortid kan servicetelefon: **907 25 544** benyttes.
- Det må etableres et system for rengjøring av pumpekum, nivåvipper, rør og pumpe(r) generelt med intervall på ca. 3 måneder (Ikke høyrykkspyler -for høyt trykk) Dette for å hindre gjengroing (sedimentering) og nedsatt funksjon bl.a. på nivåvippene (Flottører)
- **RENERE PUMPESTASJON - MINDRE PROBLEMER !!**
Pumpe (r) skal iht. garantibestemmelsene heises opp for kontroll av sporolje, elektronisk måling samt måling og feilsøking i autoskap og nivåvipper minst 1 gang pr. år for å forebygge uventet pumpestans, havari og utslipp av kloakk til natur. All produktgaranti bortfaller med mindre det kan dokumenteres at pumpekum, automatikk og pumpe har vært underlagt service.
- Vi etablerer årlige serviceavtaler for å håndtere dette på faglig måte.
- Det vil bli **skriftlig** varslet for timeavtale i god tid og i forkant av årlig service.
- Vi utformer gjerne forslag og gir pris på årlig serviceavtale.
- Skulle serviceavtale være av interesse, vennligst kontakt oss for nærmere informasjon

LOUIS F. GAY AS Pumpeteknikk
Service

www.louisgay.no

E-post: post@louisgay.no