



Kunde:	Anleggsadresse	Kontakt

Vårt ordrenr. :	Pumpetype P-1:	Stemplingsverdi P-1: (A)
Vår saksbehandl	Pumpetype P-2:	Stemplingsverdi P-2: (A)
Dato for service	Serie P-1:	Spenning P-1: (V)
	Serie P-2:	Spenning P-2: (V)
	Strømteller P-1:	Effekt P-1: (KW)
	Strømteller P-2:	Effekt P-2: (KW)

Utført følgende målinger:

1a	Strømtrekk (A) pr.fase u.drit P-1	R1:	S1:	T1:
2a	Strømtrekk (A) pr.fase u.drit P-2		S2:	T2:
3a	Isolasjonsmotstand mot jord 500V	P-1:	P-2:	
4a	Isolasjonsmotstand i Ohm Ω	P-1:	P-2:	
5a	Motorvernverdi A	P-1:	P-2:	

Pos.	Arbeidsbeskrivelse	P-1	P-2
------	--------------------	-----	-----

1	Pumpe heist opp og rengjort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pumpe målt isolasjonsmotstand Ω (se 3a)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kontroll kabler og rekkeklemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kontroll/skift olje i oljekammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Kontroll/justering av bunnplate/ slitering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kontroll av pumpehjul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kontroll/lyttetest av lagre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Kontroll/funksjonstest av automatikk, alarm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Kontroll av motorvern, kontaktorer og koblingsbokser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Kontroll/funksjonstest av fjernovervåking PLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Kontroll av koblingsfot, geideføring, ventiler og kraner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Kontroll av løfteutstyr og kjetting (kjettingfester)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Pumpe montert, prøvekjørt og kontroll dreieretning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Pumpe kapasitet målt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15	Tilstand vurdering pumpe nr. 1:	<input type="checkbox"/> Ny	<input type="checkbox"/> God	<input type="checkbox"/> Dårlig	<input type="checkbox"/> Havarent
16	Tilstand vurdering pumpe nr. 2:	<input type="checkbox"/> Ny	<input type="checkbox"/> God	<input type="checkbox"/> Dårlig	<input type="checkbox"/> Havarent

Reservedeler som bør skiftes:	Pumpe nr. 1	Pumpe nr. 2

Pumpekum trenger slamsug: Ja Nei

Anmerkninger etter utført service: